

國立臺南大學 鍋爐每月定期檢查表

需保存三年

設置單位：

設備編號：

檢查日期：

附表一

檢查項目		檢查方法	檢查結果	改善措施
鍋爐本體	1.爐體(或上下汽水鼓)有無損傷變形	目視檢查		
	2.爐筒有無損傷過熱或壓潰膨出	目視檢查		
	3.煙管或水管有無局部過熱或洩露	實測檢查		
	4.外殼磚壁保溫有無損傷鬆弛龜裂	目視檢查		
燃燒裝置	1.燃料油加熱器有無損傷	目視檢查		
	2.燃料輸送及管有無損傷	目視檢查		
	3.噴燃器有無損傷及污穢	目視檢查		
	4.過濾器有無堵塞或損傷	目視檢查		
	5.燃燒器及爐壁有無污穢及損傷	目視檢查		
	6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常	實測檢查		
自動控制裝置	1.自動起動停止裝置機能有無異常	實測檢查		
	2.火焰檢出裝置有無異常	實測檢查		
	3.燃料切斷裝置有無異常	實測檢查		
	4.水位調節裝置有無異常	實測檢查		
	5.壓力調節裝置有無異常	實測檢查		
	6.電氣配線端子有無異常	實測檢查		
附屬裝置	1.給水裝置有無損傷及作動狀態	目視檢查		
	2.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態	實測檢查		
	3.壓力錶及水位計是否正常	實測檢查		
	4.安全閥性能是否正常	實測檢查		
	5.水處理裝置機能有無異常	實測檢查		

註：1.檢查結果：正常打○，異常打X、不適用打NA。

2.法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第32條。

3.次月10日前，送至環安組簽核。

4.本表單需保存三年，請各保管單位自存備查。

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：

環安組：

國立臺南大學離心機械設備每年定期檢查表 附表二

學院、系所：		實驗室編號／名稱：		
離心機編號：		檢查日期： 年 月 日		
項目	檢 查 內 容	檢 查 方 法	檢 查 結 果	改 善 措 施
外 殼	1. 外殼螺絲是否栓緊	目視		
	2. 使用時，蓋子是否蓋緊	目視		
	3. 外殼有無龜裂、變形現象	目視		
	4. 電源是否接地	目視		
回 轉 體	1. 回轉體螺絲是否栓緊	目視		
	2. 是否標示最大轉速	目視		
	3. 回轉體有無龜裂、變形現象	目視		
主 軸 軸 承	1. 自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出	目視		
	2. 主軸軸承有無龜裂、變形現象	目視		
	3. 轉速所發出的聲音是否正常	測試運轉		
制 動 器	1. 是否有制動裝置	測試運轉		
	2. 是否有設備操作手冊	目視		
檢查人員：		實驗室負責人：		
系主任：		環安組：		

- 註：1. 檢查結果：正常打○，異常打×。
2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第18條。
3. 請於檢查後次月10日前，送至環安組簽核。
4. 本記錄表單應保存三年，請各實驗室自存備查。

國立臺南大學 小型壓力容器每年定期檢查表

需保存三年

附表三

學院、系所：

實驗室編號／名稱：

檢查日期

年

月

日

編號	分類	檢查部位	檢查內容	檢查方法	檢查結果
1	容器本體	本體有無損傷、腐蝕	目視	檢查外觀	
		焊接縫有無腐蝕及裂縫	目視	檢查焊接縫	
		保溫有無破損	目視	檢查保溫材質是否有破損	
2	蓋板螺栓	各部螺栓有無鬆動或減少	測試	動作確認是否鬆動	
		各部螺栓有無損耗、腐蝕	目視	目視是否腐蝕	
		蓋版、凸緣有無腐蝕或變形	目視	目視是否腐蝕	
3	管及閥等	閥、旋塞有無損耗或洩漏	測試	加壓後關閉閥門，觀察壓力是否會下降	
		各接頭有無洩漏	測試	加壓後關閉閥門，觀察壓力是否會下降	
		管線有無腐損(含電熱管)	洩漏	目視	
4	安全裝置	洩壓閥有無損耗或洩漏	動作	動作是否確實	
		漏電斷路器	動作	動作是否確實	
		電源過載斷路器	動作	儀器測試	
		過熱保護裝置	動作	運轉測試	
5	附屬及安全裝置	壓力計	指示	目視(或儀器校正)	
		溫度計	指示	目視(或儀器校正)	
		液位計	指示	目視(或儀器校正)	
6	其他				
備註及改善建議					

註：1. 檢查結果：正常打○，異常打X，不適用打NA。

2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第36條。

3. 請於檢查後次月10日前，送至環安組簽核。

4. 本表單需保存三年，請各實驗室自存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學緊急沖淋洗眼器每月定期檢查表

需保存三年

附表四

設置場所		設備編號											檢查年度	年		
項次	檢查項目	檢查基準	檢查方法	檢查日期												
一	設置場所	周圍1.5公尺內設通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）	檢點													
二	機體	無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形	檢點													
		各功能正常、無漏水	檢點													
三	水管	主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形	檢點													
		控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞	測試													
四	水源	確認水壓、水溫均適當	操作													
		確認水質無污濁情形	操作													
五	排水管	保持順暢	測試													
六	標示或指示	保持鮮明易見	檢點													

註：

1. 檢查結果：正常打○，異常打X。
2. 法源依據：「職業安全衛生設施規則」第318條。
3. 請於表單完整填寫後，次月10日前，送至環安組簽核。
4. 本表單需保存三年，請各單位自存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學 乾燥設備及其附屬設備（烘箱）每年定期檢查表 附表五

學院、系所：

實驗室編號／名稱：

檢查日期：

年

月

日

需保存三年

項次	檢 點 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果	改 善 措 施
1.	內、外部是否有損傷，變型或腐蝕	目視		
2.	換氣設備或安全閥、壓力錶是否正常	目視		
3.	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部是否正常	運轉測試		
4.	內部溫度設定裝置及調整裝置是否正常	運轉測試		
5.	設置於內部之電氣及配線是否正常	目視		
6.	設置於內部之機械是否正常	運轉測試		
7.	其他			

註：1. 檢查結果：正常打○，異常打X，不適用打NA。

2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第27條。

3. 請於檢查後次月10日前，送至環安組簽核。

4. 本表單保存三年，請各實驗室自行留存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學 有機溶劑作業檢點表

需保存三年

學院、系所：

實驗室編號/名稱：

檢查日期： 年 月 附表六

日期	檢查項目																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	確認有機溶劑作業已實施通風換氣																																
2	確認所設置通風設備維持其有效性能																																
3	確認風量充足可維持工作場所空氣品質																																
4	確認工作過程中通風換氣可維持正常																																
5	確認有機溶劑之存放取用均依程序妥善作業																																
6	確認每一作業人員均依照作業程序妥善作業																																
7	確認每一作業機器均運作正常無異狀																																
8	確認每一作業人員均使用適當個人防護具																																
9	確認容易散發有機溶劑蒸氣之容器均已加蓋																																
10	確認作業現場不可放置飲水、食物於現場飲食																																
11	確認現場嚴禁煙火																																
備註及改善建議																																	

註：1. 檢查結果：是打○，否打X。

2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第69條。

3. 檢查完畢，次月10日前送至環安組簽核。

4. 本表單保存三年，請各實驗室自存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學 局部排氣裝置每年定期檢查表

需保存三年 附表七

學院、系所：

實驗室編號／名稱：

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 部 份	檢 查 方 法	檢 查 結 果	改 善 建 議	備 註
1	構造（氣罩及導管）部份之磨損、腐蝕及其他損害之狀況及程度。	目視檢查			
2	除塵裝置內部（導管或排氣機）塵埃堆積之狀況。	目視檢查			
3	濾布式除塵裝置者，有濾布之破損之狀況。	目視檢查			
4	排氣機之注油潤滑狀況。	目視檢查			
5	導管接觸部分之狀況。	目視檢查			
6	連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。	目視檢查			
7	吸氣及排氣之能力。	儀器量測			
8	設置於排放導管上之採樣設施是否牢、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。	目視檢查			
9	其他保持性能之必要事項。	目視檢查			

註：1. 檢查結果：正常打 ○，異常打×。

2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第 41 條。

3. 請於檢查後次月 10 日前，送至環安組簽核。

4. 本記錄表單應保存三年，請各實驗室自行留存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學 局部排氣裝置重點檢查表

需保存三年

附表八

學院、系所：

實驗室編號／名稱：

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 部 份	檢 查 方 法	檢 查 結 果	改 善 建 議	備 註
1	導管或排氣機之塵埃聚積狀況。	目視檢查			
2	導管接合部份之狀況。	目視檢查			
3	吸氣及排氣之能力。	儀器量測			
4	其他保持性能之必要事項。				

註：1. 檢查結果：正常打 ○，異常打×。

2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第 47 條。

3. 請於次月 10 日前，送至環安組簽核。

4. 本記錄表單應保存三年，請各實驗室自行留存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學高壓氣體鋼瓶及管路作業檢點表

需保存 3 年

附表九

學院、系所：

實驗室名稱/編號：

檢查日期 年 月

日 期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
項 目																																
1. 鋼瓶是否有固定																																
2. 鋼瓶內容物名稱，是否有明顯標示																																
3. 鋼瓶柱塞、調壓器是否正常，是否無洩漏																																
4. 高壓皮管，是否無損壞																																
5. 是否有管夾固定																																
6. 流量計，是否無損壞洩漏																																
7. 共同輸送管路是否無損壞、腐蝕、洩漏																																
8. 空瓶處理或備用氣體儲放情況是否良好																																
9. 鋼瓶儲存區是否遠離熱源																																
10. 是否置於陰涼，非陽光直射處																																
11. 其他																																
備註及改善建議																																

註：1. 檢查結果：正常打 ○，異常打×。

2. 法源依據：「職業安全衛生管理辦法」第 64 條。

3. 請於檢查後次月 10 日前，送至環安組簽核。

4. 本記錄表單應保存三年，請各實驗室自行留存備查。

檢查人員：

實驗室負責人：

系主任：

環安組：

國立臺南大學 _____ 年 _____ 實驗場所 安全防護具檢點紀錄表

項次	檢查部分 檢查項目	判定標準	數量	檢查方法	檢 查 日 期 及 檢 查 結 果												評估危害 風險(嚴重 性及可能 性分析)	改善措 施及 追蹤
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
一	面 罩	配件完整、鏡面清潔、無裂痕		檢視														
二	護 目 鏡	防護眼鏡無破損、堪用		檢視														
三	耳 塞	耳塞(罩)完整與清潔		檢視														
四	手 套	防護手套完整無破損		檢視														
五	防 護 衣	清潔、無破損		檢視														
六	防塵口罩	清潔、過濾片堪用		檢視														
七	防 毒 口 (面) 罩	1. 濾毒罐無過期、堪用		檢視														
		2. 濾毒罐應依危害類別使用、 堪用		檢視														
檢 查 人 員 簽 章																		
說 明	1. 檢查結果：正常打✓，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 2. 檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 3. 本表依據勞動部「職業安全衛生設施規則」第 277 條規定辦理，記錄保存三年。								實驗場所 負 責 人 簽 章			單位 主管 簽章			環安組 簽章			